



М Ч С Р о с с и
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: (495) 521-23-33, 521-54-33, 521-27-36, 529-77-32, 529-91-19, 521-27-65, 521-25-56.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

25.12 2009 № 15-1-04/4446
на № 109 от 21 декабря 2009 г.

ООО «Центр инновационных
технологий-плюс»

Директору
Гайдуку В.Б.

О необходимости обязательного под-
тверждения соответствия

ул. 1-й Пугачевский пос. д.44Б,
г. Саратов, 410010
тел./факс (8152) 64-48-29, 64-70-57,
64-32-23

Настоящим сообщая, что продукция производства ООО «ЦИТ-плюс»:

- сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1, ТУ 4215-001-96941919-2007, код ОКП 42 1510;
- сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2, ТУ 4215-002-96941919-2007, код ОКП 42 1510;
- сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1С, ТУ 4215-101-96941919-2009, код ОКП 42 1510;
- сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2С, ТУ 4215-102-96941919-2009, код ОКП 42 1510;
- сигнализаторы загазованности сжиженным газом СЗ-3С, ТУ 4215-108-96941919-2009, код ОКП 42 1510;
- блоки сигнализации и управления БСУ-КС, ТУ 4215-106-96941919-2009, код ОКП 42 1519;
- пульты диспетчерские ПД-С, ТУ 4215-105-96941919-2009, код ОКП 42 1519;
- системы автоматического контроля загазованности САКС-МК, ТУ 4215-004-96941919-2007, код ОКП 42 1510;



- системы автоматического контроля загазованности модернизированные с клапаном сетевые САКС-МК-3С, ТУ 4215-107-96941919-2009, код ОКП 42 1510

обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не требует при условии, что вышеперечисленная продукция не используется в качестве контроля загазованности при пожаре, так как в указанном Техническом регламенте требования к ней не установлены.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ООО «Центр инновационных технологий-плюс»

С уважением,

Руководитель



Н.П. Копылов